

«УТВЕРЖДАЮ»

« 15 » сентября 2016 г. (Гуляев Д.И.)

обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры

№ 5 /

1.1. Наименование (вид) объекта	Учебно-производственные мастерские
1.2. Адрес объекта	Вологодская область, г. Череповец, ул. Комсомольская, 8А
1.3. Сведения о размещении объекта:	
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3907,5 кв.м.	
1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта	-
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального	-

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)	бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения)	Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
1.8. Основание для пользования объектом	оперативное управление
1.9. Форма собственности	государственная
1.10. Территориальная принадлежность	региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование)	Департамент образования Вологодской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты	160012, г. Вологда, ул. Козлёнская, 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг
- 2.3. Форма оказания услуг:
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов
- 2.6. Плановая мощность:
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

образование
образовательные услуги
на объекте
дети и взрослые трудоспособного возраста
234 чел.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Здание находится в центре города на пересечений транспортных магистралей. Доступно из любой части города автобусным транспортом. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. Площадки для посадки и высадки пассажиров автобуса находятся на уровне тротуара. Водители имеют возможность парковать автобусы непосредственно у тротуара для комфортного перемещения в него инвалидов-колясочников.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта
- 3.2.2. Время движения (пешком)
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути
- 3.2.4. Перекрестки:
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту:
- 3.2.6. Перепады высоты на пути:
- высотой до 20 см
- Их обустройство для инвалидов на коляске:

250 м
4-5 мин
да
Перекрестки вблизи здания регулируемые
Нет
От автобусных и трамвайных остановок до здания имеется перепады
Нет

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высотка площадки		норматив не установлен	90 см	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	1772*586	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	+	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	+	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	+	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	

	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см		
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см		
	• горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см		
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	660	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	15	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	1/2	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	+	
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	103	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	-	
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	+	
1.7.	Тамбур				

	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	193*513	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	2	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	
1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	120	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	-	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	-	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	85	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	15	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	-	
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	+	
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	140 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	-	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала -	К, О, С	120-150 см	-	

	высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола				
	Рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде ровней пола в помещении 45 см и более (отсутствуют)				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	
	Поручни непрерывные:	К, О, Г	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	-	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	
	• горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	-	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более (отсутствуют)				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	130-135	
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	16	
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	30	
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	1/2	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	

	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 250 см и более	О, С	наличие	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	-	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	-	
	• горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	-	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:				

	• при одностороннем движении • при встречном движении • с оборудованием и мебелью	К К К	не менее 150 см не менее 180 см не менее 120 см	500 250 430-235	
	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	274-150	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие		
	• «от себя» • «на себя»	К К	не менее 120 см не менее 150 см	- +	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г	наличие	+	
	• Расстояние от сидения до полосы движения • глубина× ширина	О К	не менее 60 см 150×90 см		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	280	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	-	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	-	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	-	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	-	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	-	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	5 см	
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	125	
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30	
	Рельефное обозначение номера этажа на	С	наличие	-	

	поручне				
	Уклон марша	О, С	не более 1 /2	1/2	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	-	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	-	
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина: • габариты, ширина× глубина • ширина дверного проема в свету • поручни • задержка времени автоматического закрывания дверей • световая и звуковая информация в кабине о движении лифта • рельефные указатели на панели управления • высота расположения панели управления	К К К О К, О, С, Г С С К	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие от 15 сек. наличие наличие 90-110 см	- - - - - - -	
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	-	
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	-	

	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	-	
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	H/L не более 1/12 (8%)	-	
	Разворотные площадки внизу и вверх, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	-	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	
	• горизонтальные завершения внизу и вверх	К, О	30 см	-	
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К, О, С	наличие	-	
	• вертикальный подъемник (В)	К, О	наличие	-	
	• наклонный подъемник (Н)	К, О	наличие	-	
	• мобильный подъемник (ступенеход) М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	-	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				

	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90	
3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабинете №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	80-110 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№		Категория инвалидов,	Норматив доступности,	Фактическая	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при
----	--	----------------------	-----------------------	-------------	--

помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	для которых установлен норматив	установленный для инвалидов, в единицах измерения	величина, наличие	несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	-	
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	-	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	
	Зона для кресла- коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	-	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	
	Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	-	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	-	
4.2.	Раздевалочные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Место для хранения кресла- коляски	К	наличие	-	

	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	-	
	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	-	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К, О	наличие	-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	-	
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	- - - -	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв	С К,С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см	- - -	

	• освещенность	С	наличие		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	С	60-110 см	-	
	• маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	-	
	• маркировка на кнопках управления лифта	С	наличие	-	
	• маркировка на поручнях лестниц	С	наличие	-	
	• маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С	наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	-	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	С, Г	наличие	-	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,
-----------------------	--------------------------------	---	---	-------------------------------	---

БТИ		норматив			создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				
	Вход на территорию:				
	• ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О	не менее 90 см	100	
	• знак доступности учреждения	К	наличие	-	
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	-	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	-	
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	200	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	-	
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	-	
6.4.	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	-	
	Поручни:	О	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	
	• горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	-	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	-	
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	

Уклон	К	H/L не более 1/12 (8%)	-	
Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
Разворотные площадки:				
• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	-	
Нескользкое при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов – выполнить реконструкцию главного входа в здание

на путях передвижения внутри объекта – создать зоны отдыха на этажах

Лицо, проводившее обследование объекта

коммерсант И.И. Гурьева И.И.
(подпись) (должность)
инженер по охране объектов И.И. Гурьева И.И.
(подпись) (должность)
« 15 » марта 2016г. (фамилия и.о.)

Руководитель объекта

заместитель директора по АХЧ
(подпись) (должность)
И.И. Гурьева И.И. Горюхова С.С.
(подпись) (фамилия и.о.)
« 15 » марта 2016г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, система - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.