

Приложение 1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БПОУ ВО «ЧМК»
(Гуляев Д.И.)
« 15 » сентября 2016 г.

АНКЕТА
обследования доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры
№ 2 / _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебно-производственный корпус
1.2. Адрес объекта Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1888,1 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта -
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г. , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Вологодская область, г. Череповец, ул. Сталеваров, 26
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Вологодской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 160012, г. Вологда, ул. Козлѐнская, 114

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

2.2. Виды оказываемых услуг

образование

2.3. Форма оказания услуг:

образовательные услуги

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

на объекте

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

дети и взрослые трудоспособного возраста

2.6. Плановая мощность:

319 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Здание находится в центре города на пересечений транспортных магистралей. Доступно из любой части города автобусным транспортом. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту. Площадки для посадки и высадки пассажиров автобуса находятся на уровне тротуара. Водители имеют возможность парковать автобусы непосредственно у тротуара для комфортного перемещения в него инвалидов-колясочников.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

150 м

3.2.2. Время движения (пешком)

1,5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути

да

3.2.4. Перекрестки:

Перекрестки вблизи здания регулируемые, оснащены таймерами

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

Нет

3.2.6. Перепады высоты на пути:

От автобусных остановок до здания имеется 2 перепада высотой до 20 см

Их обустройство для инвалидов на коляске:

Нет

1. НАРУЖНЫЕ ВХОДЫ. ВХОДНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
1.1.	Крыльцо или входная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен	10 см	
	Габариты площадки, ширина × глубина	К	не менее 220×220 см	130*220	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	+	
1.2.	Навес				
	Навес для защиты входной площадки от осадков с водоотводом	К, О, С, Г	наличие	+	
1.3	Пандус наружного входа				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина × глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	+	
1.4.	Поручни ограждения пандуса (с двух сторон), а также ограждения входной площадки				
	Поручни непрерывные:	К, О, С	наличие	-	

	• высота от поверхности передвижения • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручней вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К О К, О	70 см 85-90 см не менее 30 см	- - -	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	
1.5.	Лестница наружного входа				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	-	
	Высота ступени	О, С	не более 15 см	-	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	-	
	Уклон марша	О, С	не более 1/2	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 и более	О, С	наличие	-	
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	
1.6.	Поручни ограждения лестницы				
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	85-95 см 50 см не менее 30 см	- - -	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С	наличие	-	
1.7.	Тамбур				
	Габариты, глубина× ширина	К, О	не менее 180×220 см	126*268	
	Высота порогов	К, О	не более 2,5 см	2,5	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	+	

1.8.	Двери наружные				
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	+	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	+	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	-	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	
	Прозрачная противоударная смотровая панель, высота от уровня пола	К, О, С	30-90 см	-	
	Противоударная полоса, высота от уровня пола	К, О, С	не менее 30 см	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-50 см	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед входом	С	наличие	-	
	Вращающиеся двери и турникеты	К, О, С, Г	не допускаются	-	
1.9.	Двери внутренние (кроме технических помещений)				
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	К, О, С, Г	наличие	+	
	Ширина дверного проема в свету	К, О	не менее 90 см	90 см	
	Форма ручки двери П - образная или иная, позволяющая управлять одной рукой	К, О, С	наличие	+	
	Доводчик, усилие	К, О	не более 2,5 Кгс	-	
	Петли одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто»	К, О	наличие	-	
	Задержка автоматического закрывания двери	К, О	не менее 15 сек.	-	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне из ударопрочного материала - высотой не менее 10 см и шириной не менее 20 см, высота от уровня пола	К, О, С	120-150 см	-	
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная			-	

	поверхность на участках пола перед входом	С	наличие		
1.10.	Пандус, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более (отсутствуют)				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	H/L не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки:				
	• внизу, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная с поворотом направления движения, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	• промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К, О, С	не менее 5 см	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	
	Поручни непрерывные:	К, О, Г	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	-	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	
	• горизонтальные завершения поручней вверх и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О	не менее 30 см	-	
	Просвет между поручнем и стеной	К, О	не менее 5 см	-	
1.11.	Лестница, поручни и ограждения при перепаде уровней пола в помещении 45 см и более (отсутствуют)				
	Ширина марша	О, С, Г	не менее 135 см	-	
	Высота ступеней	О, С, Г	не более 15 см	-	
	Глубина проступи	О, С, Г	не менее 30 см	-	
	Уклон марша	О, С, Г	не более 1/2	-	
	Единообразная геометрия ступеней (кроме рисунка нижней ступени первого марша)	С	наличие	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	-	
	Дополнительные разделительные поручни при	О, С	наличие	-	

	ширине лестницы 250 см и более				
	Закругленные ребра ступени с радиусом не более 5 см	О, С, Г	наличие	-	
	Нескользящее при намокании покрытие	О, С, Г	наличие	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	О, С	85-95 см	-	
	• высота дополнительного поручня в ДУ	О, С	50 см	-	
	• горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см	-	
	Бортики по краям марша не менее 2 см, если не соприкасается со стеной	О, С, Г	наличие		
1.12.	Платформа подъемная для инвалидов (при перепаде уровней пола в помещениях при отсутствии пандуса - по техническим условиям на установку)				
	Наружный подъемник вертикальный (В)	К, О	наличие	-	
	Наружный подъемник наклонный (Н)	К, О	наличие	-	
	Мобильный гусеничный подъемник (М)	К	наличие	-	
	Разворотные площадки	К	не менее 150×150 см	-	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
2.1.	Коридоры/холлы/галереи т.п.				
	Ширина пути движения:				
	• при одностороннем движении	К	не менее 150 см	270	
	• при встречном движении	К	не менее 180 см	135	
	• с оборудованием и мебелью	К	не менее 120 см	270	

	Разворотные площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	+	
	Глубина зоны перед дверью при открывании:	К	наличие		
	• «от себя»	К	не менее 120 см	-	
	• «на себя»	К	не менее 150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не менее одного на этаже, не реже, чем через 25 м):	К, О, С, Г	наличие	-	
	• Расстояние от сидения до полосы движения	О	не менее 60 см		
	• глубина× ширина	К	150×90 см		
	Ширина коридора или перехода в другое здание	К	не менее 200 см	-	
	Выступы в зоне движения (на высоте от 70 до 200 см от уровня пола)	К	не более 10 см	5 см	
	Выступы для устройств (информация, указатели, реклама) на отдельно стоящей опоре	К	не более 30 см	-	
	Закругление краев конструктивных вертикальных элементов в зоне движения	К	наличие	-	
	Рифленая контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед поворотом и перед дверями, ширина	С	60 см (допускаются световые маячки)	-	
	Ширина коридоров (и пандусов), используемых для эвакуации (для вновь разрабатываемых типовых, повторно применяемых и индивидуальных проектов)	К	180 см	270	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10 см	5 см	
2.2.	Лестница междуэтажная (в зону оказания услуги)				
	Ширина марша	О, С	не менее 135 см	130	
	Высота ступени	О, С	не менее 15 см	15	
	Глубина проступи	О, С	не менее 30 см	30	
	Рельефное обозначение номера этажа на поручне	С	наличие	-	
	Уклон марша	О, С	не более 1 / 2	1/2	
	Контрастная окраска верхней и нижней ступеней	С	наличие	-	

	Рельефная (тактильная) полоса перед входом на лестницу (дверным проемом и пандусом), ширина	С	60 см	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные: • высота от поверхности передвижения • высота дополнительного поручня в ДУ • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С О, С	наличие 85-95 см 50 см не менее 30 см	-	
	Ограждение под первым маршем, высота в свету	О, С	не менее 190 см	-	
	Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зону оказания услуги)				
2.3.	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги				
	Кабина: • габариты, ширина× глубина • ширина дверного проема в свету • поручни • задержка времени автоматического закрывания дверей • световая и звуковая информация в кабине о движении лифта • рельефные указатели на панели управления • высота расположения панели управления	К К К О К, О, С, Г С С К	наличие не менее 140×110 см не менее 80 см наличие от 15 сек. наличие наличие 90-110 см	- - - - - - -	
2.4.	Площадка перед лифтом				
	Габариты, ширина× глубина	К, О	не менее 150×150 см	-	
	Световая и звуковая информация о движении лифта	С	наличие	-	
	Номер этажа напротив лифта	К, О, С, Г	наличие	-	
	Рельефный указатель номера этажа на кнопке вызова	С	7,5 см	-	
2.5.	Пандус междуэтажный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	-	

	Уклон	К	Н/Л не более 1/12 (8%)	-	
	Разворотные площадки внизу иверху, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Поручни с двух сторон непрерывные:	К, О, С	наличие	-	
	• высота от поверхности передвижения	К	70 см	-	
	• высота от поверхности передвижения	О	85-90 см	-	
	• горизонтальные завершения внизу иверху	К, О	30 см	-	
2.6.	Пандус переносной	К	наличие	-	
2.7.	Платформа (подъемник) для инвалидов:	К, О, С	наличие	-	
	• вертикальный подъемник (В)	К, О	наличие	-	
	• наклонный подъемник (Н)	К, О	наличие	-	
	• мобильный подъемник (ступенеход) М)	К, О	наличие	-	
	Эскалатор, траволатор	К, О, С, Г	наличие	-	
	Габариты разворотной площадки, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	

3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ (в зависимости от вида деятельности)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
3.1.	Помещения различного функционального назначения				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	90	

3.2.	Обслуживание через окно/ прилавок №				
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	
	Габариты зоны обслуживания, ширина× глубина	К	не менее 90×150 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков				
3.3.	Обслуживание в кабине №				
	Ширина проема двери в свету	К, О	не менее 90 см	-	
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	
	Зона для кресла- коляски, ширина× глубина	К	не менее 150 ×150 см	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	К, О	60-80 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
3.4.	Обслуживание с перемещением по маршруту №				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 120 см	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавков)	К	80-110 см	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов движения				
3.5.	Кабина индивидуального обслуживания №				
	Габариты кабины, ширина× глубина	К	не менее 160×180 см	-	
	Место для сидения	О	наличие	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				

4. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт,
---------------------------	--------------------------------	--	---	-------------------------------	---

1	2	3	4	5	замена или реконструкция 6
4.1.	Санузел				
	Зона для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Знак доступности помещения и кабины для инвалидов	К, О	наличие	-	
	Ширина дверного проема входа в санузел и в кабину в свету	К	не менее 90 см	-	
	Универсальная кабина	К, О	не менее 1 ед.	-	
	Габариты кабины, глубина× ширина	К	не менее 180×165 см	-	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом, ширина× глубина	К	не менее 80× 120 см	-	
	Опорные поручни у унитаза, в том числе откидные	К	наличие	-	
	Крючки для костылей у унитаза: • Высота от поверхности передвижения • выступ	О, К О О	наличие 120 см 12 см	-	
	Зона для кресла-коляски у раковины ширина× глубина	К	не менее 130×85 см	-	
	Опорный поручень у раковины, высота	О	75- 85 см	-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	-	
	Установка аварийной кнопки вызова с выводом в комнату охраны, дежурного	К, О, С, Г	наличие	-	
4.2.	Раздевальные и душевые				
	Зоны для маневрирования кресла-коляски, ширина× глубина	К	не менее 150×150 см	-	
	Место для хранения кресла-коляски	К	наличие	-	
	Индивидуальный шкаф для одежды (не менее двух) высотой не более 170 см, для инвалидов, пользующихся креслом-коляской, высотой не более 130 см	К, О	наличие	-	

	Скамьи длиной не менее 300 см, шириной не менее 70 см и высотой не более 50 см со свободным пространством вокруг для подъезда кресла-коляски (или вдоль одной из стен - размером не менее 60×250 см)	К, О	наличие	-	
	Душевая кабина с габаритами 180×180 см (закрытая) или 120×90 см (открытая и со сквозным проходом или кабина полудуша)	К, О	наличие	-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	К, О, С, Г	наличие	+	
	Надписи: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	К, О, С, Г К, С, Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	+ + - -	
	Указатели, пиктограммы: • высота от поверхности передвижения • высота прописных букв • освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	- - -	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота от поверхности передвижения	С С	наличие 60-110 см	- -	

	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки - маркировка на кнопках управления лифта - маркировка на поручнях лестниц - маркировка на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С	наличие наличие наличие наличие	- - - -	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одного	-	
	Телефоны с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одного	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м*	С	наличие	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	С, Г	наличие	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	С, Г	наличие	-	

*Только для объектов государственного (муниципального) управления, социального обслуживания, здравоохранения.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
6.1.	Зоны обслуживания				

	Вход на территорию: • ширина прохода, калитки, проема в ограждении • знак доступности учреждения	К, О К	не менее 90 см наличие	100 -	
6.2.	Открытые автостоянки				
	Автостоянка для посетителей	К, О	наличие	+	
	Расстояние до входа в здание	К, О	не более 50 м	-	
	Доля машиномест для инвалидов	К, О	не менее 10 %	-	
	Размер места со специальным знаком	К	350×500 см	-	
6.3.	Путь к главному (специализированному) входу в здание				
	Ширина полосы движения	К, О	не менее 180 см	+	
	Указатели направления движения	К, О, Г	наличие	-	
	Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию	К, О, С, Г	наличие	-	
	Места отдыха: через 200 м	К, О, С, Г	наличие	-	
6.4	Открытая лестница				
	Высота подъема	О	справочно	-	
	Поручни: • высота от поверхности передвижения • горизонтальные завершения внизу и вверху, с нетравмирующим окончанием	О О К, О	наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -	
	Дополнительные разделительные поручни при ширине лестницы 2,5 м и более	О, С	наличие	-	
	Рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу, ширина	С	60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	-	
6.5.	Пандус				
	Ширина марша при одностороннем движении	К	не менее 100 см	-	
	Уклон	К	H/L не более 1/12 (8%)	-	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: • внизу, ширина× глубина • промежуточная с поворотом	К К	не менее 150×150 см не менее 150×150 см	- -	

	направления движения, ширина× глубина • промежуточная площадка при высоте подъема более 80 см	К	наличие	-	
	Рельефная полоса перед пандусом, ширина	С	не менее 60 см	-	
	Бортики по продольным краям пандуса, высота	К	не менее 5 см	-	
	Нескользкое при намокании покрытие	К, О, С, Г	наличие	-	

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов - _____
на путях передвижения внутри объекта - _____
в зоне оказания услуг - _____
в санитарно-гигиенических помещениях - _____
в средствах информации и телекоммуникации - _____
на территории объекта - _____

Лицо, проводившее обследование объекта

консультант Ирина Н. #
метмер по ТЭР (должность) Ирина Н. #
(подпись) (фамилия и.о.)
« 15 » марта 2016 г.

Руководитель объекта

зам. директора по АХЧ
Ирина Н. # (должность) Ирина Н. #
(подпись) (фамилия и.о.)
« 15 » марта 2016 г.

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды- колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, система - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов- из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.