

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий металлургический колледж имени академика И.П. Бардина»

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной
организации БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж имени академика
И.П. Бардина»




Т.В. Иевлева

« 15 » апреля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор БПОУ ВО «Череповецкий
металлургический колледж имени
академика И.П. Бардина»



И.М. Люсин

« 15 » апреля 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре

ИПБ 15-4-22-14

Череповец

2022

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция о действиях работников по эвакуации людей при пожаре разработана в соответствии с требованиями пункта 9 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479.

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Вологодской области «Череповецкий металлургический колледж им. академика И.П. Бардина» (далее – БПОУ ВО «ЧМК», колледж).

1.3. Инструкция предназначена для безопасной и быстрой эвакуации людей из помещений колледжа в случае пожара.

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной Инструкции проводятся не реже одного раза в полугодие. Занятия должны быть практическими по отработке каждым работником конкретных действий. Опрометчивость в действиях работников при возникновении пожара может привести к человеческим жертвам.

2. Основные требования по эвакуации людей при пожаре

2.1. При возникновении пожара действия администрации объекта в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности людей и сохранности материальных ценностей.

2.2. Работник колледжа (обучающийся) или сотрудник охранного агентства обязан:

- при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) немедленно сообщить об этом по телефону «01», с мобильного телефона по единому номеру «101» («Мегафон» - 101, «Билайн» - 101, «МТС» - 101, «Теле2» - 101), по телефону единой службы спасения «112» или по телефону 51 – 71 – 03 в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилию сообщаемой информации;

- оповестить людей, находящихся в здании, о возникновении пожара. *Если система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией не работает в автоматическом режиме, то следует привести в действие ручной извещатель АПС;*

- сообщить директору колледжа или ответственному за пожарную безопасность;

- принять меры по эвакуации людей, имущества, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей приступить к тушению пожара в начальной стадии первичными средствами пожаротушения.

2.3. Работники (обучающиеся) обязаны:

- получив сигнал пожарной опасности по возможности выключить электроаппаратуру, системы кондиционирования воздуха (если таковая имеется) и электроэнергию в помещении;

- закрыть окна, покинуть помещение и плотно закрыть двери;

- по эвакуационному пути через указанный эвакуационный выход покинуть здание колледжа и собраться на площадке сбора.

2.4. Преподаватель (мастер производственного обучения) обязан:

- получив сигнал пожарной опасности, подать команду на отключение электроаппаратуры и электроэнергии в кабинете;

- закрыть окна в кабинете;

- напомнить обучающимся маршрут эвакуации, номер эвакуационного выхода и место сбора;

- взять классный журнал и подать команду на начало эвакуации;

- закрыть дверь в кабинет, оставив ключ в замочной скважине;

- на месте сбора проверить обучающихся по списку в классном журнале и доложить ответственному за эвакуацию на этаже.

2.5. Сотрудник охранного агентства обязан:

- при возникновении пожара открыть эвакуационные выходы;

➤ открыть ворота для проезда пожарной команды на охраняемую территорию, показать местонахождение пожарного гидранта и маршрут движения к нему.

2.6. Заместитель директора, заведующий отделением (учебно – производственными мастерскими) обязан:

➤ принять меры по организации эвакуации работников, не задействованных в тушении пожара и выносе имущества (эвакуацию начинать из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и дыма);

➤ проконтролировать отключение системы кондиционирования воздуха в кабинетах, в которых она имеется;

➤ проконтролировать, чтобы работники, покидая помещения, плотно закрыли окна и двери;

➤ эвакуировать работников через эвакуационный выход, указанный для отдела;

➤ собрать работников на площадке сбора, провести поименную перекличку и доложить о количестве людей ответственному за эвакуацию на объекте.

2.7. Руководитель организации (заместитель руководителя) или ответственный за пожарную безопасность обязан:

а) продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;

б) организовать спасание людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

г) осуществлять руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

д) при необходимости отключить электроэнергию и системы вентиляции;

е) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

ж) удалить из здания за пределы опасной зоны всех работников, не занятых тушением пожара;

з) обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций зданий, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

и) организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

к) по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя тушения пожара (РТП) о конструктивных и технологических особенностях объекта, об отключении электроэнергии, а также о привлечении сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.8. Схема эвакуации работников и обучающихся из зданий колледжа:

Наименование объекта (номер кабинета)		Ответственный за эвакуацию	Номер эвакуационного выхода	Место сбора
Ул. Сталеваров, д. 26 (корпус 1)				
1 этаж	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 14а	Зам. директора по УР	№1 центральный	У торца дома №24 по ул. Сталеваров
	столовая	Заведующая столовой	№4,5 в столовой	У торца дома №28 по ул. Сталеваров
	спортзал	Преподаватель	№1, 6 (в спортзале)	На тротуаре
2 этаж	203, 204, 205, 206, 207	Зам. по УМР	№2	На дорожке у дома №28 по ул. Сталеваров
	200, 201, 202, 208, 209, 210		№3	На дорожке у дома №26а по ул. Сталеваров
3 этаж	303, 304, 305, 306, 307, 308, 309	Специалист по ОТ	№2	На дорожке у дома №28 по ул. Сталеваров
	300, СЦ, 301, 302, 310, 311, 312, 313		№3	На дорожке у дома №26а по ул. Сталеваров
4 этаж	403, 404, 405, 406, 407, 408	Зам. по УР	№3	На дорожке у дома №28 по ул. Сталеваров
	400, 401, 402, 410, 411, ИЦ		№2	На дорожке у дома №26а по ул. Сталеваров

Ул. Сталеваров, д. 26а (УПК)				
1 этаж	1.1, 1.2, 1.8, 1.9	Заведующий отделением технологического	№1	На дорожке у дома №28 по ул. Сталеваров
	1.3, 1.7		№2	На дорожке у дома №26 по ул. Сталеваров
		1.4, 1.5, 1.6	Заведующий лабораторией	№3
2 этаж	2.1, 2.2, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14	Заведующий отделением энергетического	№1	На дорожке у дома №28 по ул. Сталеваров
	2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10		№2	На дорожке у дома №26 по ул. Сталеваров
Ул. Комсомольская, д.8				
1 этаж	13, 14, 15, 16	Заведующий лабораторией	№1 (центральный)	На стоянке автомобилей
	11, 12		№2	На стоянке автомобилей
		столовая	Зав. столовой	№3
2 этаж	23, 24, 25, 26, 27, 200, 201, 202	Зам. директора по УВР	№1	На стоянке автомобилей
	20, 21, 22, 28		№2	На стоянке автомобилей
3 этаж	33, 34, 35, 36	Заведующий отделением механического	№1	На стоянке автомобилей
	30,31, 32		№2	На стоянке автомобилей
4 этаж	43, 44, 45	Зам. директора по УПР	№1	На стоянке автомобилей
	40, 41, 42		№2	На стоянке автомобилей
5 этаж	53, 54, 55, 56	Зам. директора по УПР	№1	На стоянке автомобилей
	50, 51, 51а, 52		№2	На стоянке автомобилей
Ул. Комсомольская, д.8а				
1 этаж	101	Заведующий УПМ	№1	На автодроме
	102		№2	На футбольном поле
	103 – токарная мастерская		№3	На футбольном поле
2 этаж	201, 202, 203, 204, 205	Заведующий УЦ	№1	На автодроме
	206, 207, 208, 209, 210		№2	На футбольном поле
3 этаж	301, 302, 303, 304, 310, 311, 312	Заведующий УЦ	№1	На автодроме
	305, 306, 307, 308, 309		№2	На футбольном поле


РАЗРАБОТАЛ:

Заместитель директора по АХЧ,
ответственный за пожарную безопасность

А.Л. Малов

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по охране труда

 А.И. Клименко

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с инструкцией

О мерах пожарной безопасности в БПОУ ВО «ЧМК»

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				